

## 質問回答書

件名 公立大学法人前橋工科大学で使用する電気  
 公告日 平成30年11月5日

下記のとおり、回答します。

No	質 問	回 答
<b>●現在の契約に関する質問</b>		
1	入札対象の各需要場所の「供給地点特定番号」を教えてください。	供給地点特定番号は以下のとおりです。 1) 03-1011-2020-4323-1720-3018  以上
<b>●契約電力に関する質問</b>		
2	仕様書の契約電力が実績最大電力を下回っている理由を教えてください。 仕様書の契約電力が過去1年間の実績最大電力を下回っている場合、一般送配電事業者（東京電力パワーグリッド株式会社）への接続供給サービス申込みのため、申込電力の根拠が必要となるので、落札事業者へ、算出根拠資料の提出をしてください。	超過のタイミングが1回であったことから、恒常的な使用ではないと判断し、現在の契約電力を予定契約電力としています。 算定根拠資料（詳細実績、設備情報等）については、落札事業者にお渡しします。 一般送配電事業者への接続供給サービス申込の際に、契約電力を変更する必要がある場合は、契約電力の変更を行います。 なお、契約電力の変更を行った場合であっても、入札時の基本料金単価及び従量料金単価により契約を締結するものとします。
<b>●契約に関する質問</b>		
3	電気の契約は1年が単位となっており、新たに電気の契約を締結した場合には、その契約内容を1年間継続することを原則としている。 一方、1年未満の使用の場合は、臨時電力の料金が適用される。 契約を締結した後、1年に満たないで契約を廃止される場合または契約電力等を1年に満たないで減少される場合は、当該部分について臨時電力を適用したものであるとして後日料金を精算することになるが、問題ないか。	問題ありません。
4	落札後の契約条件を確認する必要があるため、入札前に契約書(案)をご提示いただけますでしょうか。	契約条件は入札公告、入札説明書及び仕様書に記載の内容となります。 仕様書等に記載のない事項については、双方協議の上決定することとしています。
5	契約先変更の手続きに必要な以下の内容を教えてください。 ・現在の供給者との契約番号（コード） ・現在の供給者との契約名義 ・現在の供給者	落札事業者に提示します。
<b>●支払い・請求等に関する質問</b>		
6	口座振替（口座自動引き落とし）のお申込み後、準備が調うまでに1～2カ月時間を要する。その間は、払込用紙による金融機関等での支払いとなるが問題ないか。	問題ありません。
7	税法の改正により、消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における税率で料金等を算出することになるが良いか。	問題ありません。 仕様書の「4. その他注意事項（9）」に左記内容について記載をしています。

●その他の質問		
8	入札説明書および入札仕様書等に変更や修正が生じた場合は、電話等にて連絡をもらえるか。	変更があった場合は、大学HPにて周知するとともに、担当者届記載の連絡先に連絡します。
9	電子入札または郵送入札の導入が増加している。今後、導入する予定はあるか。	郵送入札の導入については、複数事業者から要望があったため、次回入札時に検討します。

※ 質問内容については、主旨がわかりやすくなるよう一部表現を修正しています。

※ 確認内容が同一と考えられる質問については1つにまとめています。